



## МЧС РОССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 3  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  
659900 г. Белокуриха, ул. Мясникова, 2а  
тел. 22-8-21, факс 22-0-14  
E-mail belgpsc@akcuks.altkr.sibrc.mchs.ru

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **ИНФОРМАЦИЯ**

о противопожарном состоянии объектов и населенных пунктов Солонешенского района  
в 2014 году.

#### **1. Обстановка с пожарами.**

За 12 месяцев 2014 года в Солонешенском районе зарегистрировано 20 пожаров, материальный ущерб от пожаров составил 1128 000 рублей. По сравнению с АППГ 2013 года количество пожаров увеличилось с 14 до **20** (+ 42,8%), ущерб увеличился с 553 500 руб. до 1 128 000 руб. (+103 %). Огнем уничтожено: 3 строения (АППГ - 3), 3 тонны кормов (АППГ – 4 тонн), повреждено 14 строений (АППГ-13). Пожарными частями ФПС, ГПС и населением Солонешенского района потушено 18 пожаров (АППГ -14), при ликвидации пожаров спасено материальных ценностей ориентировочно на сумму 11 450 000 рублей.

#### **Причинами пожаров в 2014 году стали следующие:**

1. Неосторожное обращение с огнем – 8 пожаров (АППГ- 8 (0 %))
2. НППБ при эксплуатации электрооборудования – **5** пожара (АППГ - 4 (+25 %))
3. НППБ при эксплуатации печей – **3** (АППГ - 1 (+200 %))
4. Поджоги - **2** (АППГ - 1 (+100 %))
5. Неисправность узлов и механизмов транспортного средства - **2** (АППГ – 0 (+100%))

#### **По местам возникновения пожары произошли:**

- жилой сектор – 17 (АППГ- 12)
- объекты сельхозпредприятий -0 (АППГ -0)
- объекты торговли – 0 (АППГ – 0)
- объекты вне населенных пунктов – 0 (АППГ -0)
- производственные объекты – 0 (АППГ -1)
- объекты туризма и отдыха -1 (АППГ-1)
- автотранспорт – 2 (АППГ-0)

- объекты образования -0 (АППГ-0)
- бесхозные строения – 0 (АППГ-1)

На объектах образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения пожаров зарегистрировано не было.

В жилом секторе Солонешенского района зарегистрировано 17 пожаров, ущерб составил 318 000(453400 рублей, 6 пожаров произошло в жилых домах (АППГ -7), 10 пожаров в надворных постройках (АППГ- 4), 1 пожар сена в местах хранения кормов на приусадебных участках (АППГ -1). По сравнению с АППГ количество пожаров в жилом секторе увеличилось с 12 до 17 (+41,6%), ущерб снизился с 453 400 руб. до 318 000 руб.

**В 2014 году при пожарах погиб 1 человек (АППГ- 1 (0%)), гибель произошла на территории Солонешенского сельсовета (23.06.2014 года с. Тележиха ул.П.Сухова, 66, погиб мужчина, возраст 64 года, социальное положение – пенсионер).**

**По причинам пожаров увеличение произошло:**

- НППБ при эксплуатации электрооборудования – 5 (АППГ - 4 (+25 %))
- НППБ при эксплуатации печей – 3 (АППГ - 1 (+200 %))
- поджог - 2 (АППГ- 1 (+ 100%))

**По местам возникновения пожаров увеличение произошло по:**

- жилой сектор – 17 (АППГ- 12 (+41,6%))
- автотранспорт – 2 (АППГ-0(+100%))

По муниципальным образованиям пожары распределились: **Солонешенский сельсовет** – 14 (АППГ- 11), Тумановский сельсовет - 1 (АППГ -0); Тополинский сельсовет – 2 (АППГ -0), Лютаевский сельсовет – 1 (АППГ-1), Карповский сельсовет -1 (АППГ- 1), Берёзовский сельсовет – 0 (АППГ -1), Сибирячихинский сельсовет – 0 (АППГ -0), Степной сельсовет – 0(АППГ -1). Рост пожаров наблюдается на территории Солонешенского сельсовета (+ 27%), Тополинского сельсовета (+100%), Тумановский сельсовет (+100%).

## **2. Противопожарное состояние объектов.**

В течении 2014 года в соответствии с планом проверок на 2014 год были проведены плановые проверки объектов образования, культуры, туризма. При проведении плановой проверки МБУК «Солонешенский ИМЦКиД» были выявлены грубые нарушения норм пожарной безопасности (не проведена проверка качества огнезащитной обработки горючих конструкций чердачного помещения, сценического занавеса с периодичностью не реже 1 раза в год, персоналу не было обеспечено требуемое по расчёту количество электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек, помещение тамбура эвакуационного выхода под лестничным маршем было загромождено инвентарём, допущено загромождение эвакуационных выходов из танцевального и зрительного залов в фойе вешалками с одеждой, заблокирован вход на наружную пожарную лестницу с балкона 2-го этажа, в помещении отдела народного творчества эксплуатировались провода с видимыми нарушениями изоляции, в помещении электрощитовой были размещены различные горючие предметы.

В течении 2014 года была проведена плановая проверка туристической базы «Лесная сказка» ООО «Тополинский маральник», проверка показала, что безопасности отдыхающих уделяется не должное внимание – на объектах отдыха разделки дымоходов печей выполнены с нарушением противопожарных норм, не все объекты обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения, имеются нарушения по эксплуатации электрооборудования осветительной сети, а также режимного характера. Невыполнение указанных выше мероприятий на турбазе «Лесная сказка» ООО «Тополинский маральник» привело к возникновению пожара в доме для сезонного проживания 14.12.2014 года, причиной пожара явилось нарушение правил устройства дымохода отопительной печи, по счастливой случайности отдыхающие люди не пострадали. В отношении руководителей, допустивших нарушения на вышеуказанных

объектах, составлены административные протоколы и они привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

При проведении внеплановых проверок объектов различных форм собственности было выявлено 16 случаев повторного невыполнения в установленные сроки предписания органов государственного пожарного надзора, в связи с чем в отношении руководителей и индивидуальных предпринимателей составлено 16 протоколов об административном правонарушении по ч.12,14 ст.19.5 КоАП РФ, протоколы переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка Солонешенского района. ООО «Зырянов» и ИП Зырянов В.А., ООО «Агрохолдинг Солонешенский» допустили в течении 2014 года повторное невыполнение предписаний органов государственного пожарного надзора, в связи с чем в отношении руководителей данных организаций протоколы составлялись повторно по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. Мировым судьёй рассмотрены административные материалы и во всех случаях должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

### **Противопожарное состояние населенных пунктов Солонешенского района.**

Органами местного самоуправления не в полном объеме организовано выполнение первичных мер пожарной безопасности на своих территориях в соответствии со ст.5 Закона Алтайского края «О пожарной безопасности в Алтайском крае». Так, не во всех сельских советах района организовано патрулирование в населенных пунктах во время пожароопасных периодов, населенные пункты не обеспечены пожарными водоемами, резервуарами, 70 % водонапорных башен и скважин не оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями. На естественных водоисточниках (реках) не устроены площадки (пирсы) с твёрдым покрытием для забора воды пожарными автомобилями в любое время года. Не в полном объёме проводится работа с населением по обеспечению жилого сектора первичными средствами пожаротушения, в зимний период не всегда своевременно очищаются от снега подъезды к зданиям, своевременно не очищаются территории населенных пунктов от горючего мусора, сухой растительности, в пожароопасные периоды не производятся мероприятия, исключающие переброску лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты (устройство минерализованных полос на границах населенных пунктов и т.д.). Нормативного прикрывтия пожарной техникой (в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в сельской местности время прибытия пожарных подразделений к месту пожара должно составлять не более 20 минут) не имеют населенные пункты Березовского (п.Калининский, с. Юртное), Степного (с.Степное, с.Дёмино, с.Чегон) и Тумановского (с.Новая Жизнь, с.Матвеевка) сельсоветов.

В 2014 году проведены внеплановые проверки работы администрации Сибирячихинского, Лютаевского, Тополинского сельсоветов в области исполнения законодательства по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения. При проверке установлено, что не во всех населённых пунктах созданы условия для забора воды пожарными автомобилями в любое время года, имеются нарушения ППБ и в зданиях администраций, сельских клубов (отсутствие пожарной сигнализации, нарушения ППБ при устройстве печного отопления). В отношении руководителей ОМС, допустивших невыполнение в установленные сроки предписаний органов государственного пожарного надзора, составлены протоколы по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и переданы на рассмотрение мировому судье.

Учитывая вышеизложенное, органам местного самоуправления предлагается:

- 1.Принять все меры по реализации ст. 5 Закона АК № 4-ЗС «О пожарной безопасности в АК» на территории Солонешенского района в части, касающейся выполнения первичных мер пожарной безопасности.
- 2.Комитету по культуре администрации Солонешенского района усилить контроль за выполнение мер пожарной безопасности на объектах культуры Солонешенского района.

3. Вопросы обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и на муниципальных объектах рассматривать на КЧС района и сельских поселений не реже 1 раза в квартал.
4. Главам администраций сельсоветов продолжить рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды при проведении сходов с гражданами на территориях муниципальных образований, населению при проведении сходов выдавать памятки и листовки по соблюдению требований ППБ в жилом секторе.
5. Обеспечить своевременное выделение средств в соответствии с целевыми районными программами на улучшение противопожарного состояния муниципальных объектов культуры, здравоохранения, образования.
6. Данную информацию довести до глав сельских поселений для применения в практической деятельности (сходы граждан и т.д.).

Государственный инспектор г.Белокуриха и районов  
по пожарному надзору А.Н.Метла